



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изх.№.ПВЗ-00029

гр. Плевен 24.06.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: напояване - капково

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Дунав

Код на водното тяло BG1DU600R001

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземане от р. Дунав на кота 38,00 в землището на с. Гомотарци

Географски координати (WGS84) на точката на водовземане:

- северна ширина N 44° 05' 46,09"

- източна дължина E 22° 56' 32,96"

1. Водовземане от р. Дунав чрез мобилен преносим моторопомпен агрегат.

2. Водомер след помпата свързан с изходящия тръбопровод.

3. Транспортиране на водата от р. Дунав до лозовия масив с мобилна цистерна.

4. Водосъдържател (резервоар).

5. Транспортен главен тръбопровод (под земята на дълбочина 60 см) от тръби PE Ø90.

6. Разпределителни тръбопроводи (под земята на дълбочина 60 см) от тръби PE Ø90 и Ø63 в напоителното поле - разделено на 14 бр. поливни участъка с площ по 1,7143 ха.

7. Поливни крила – разпределителни тръбопроводи PE Ø50 и крила с PE Ø16.

4. Място на използване водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Напоително поле с лозови насаждения в имот № 215001 с площ 292,848 дка (от тях лозов масив с площ 240,00 дка) в местност "Долен Мирковец", землище на с. Бойница, община Бойница, собственост на "Индустриален холдинг – Доверие" АД гр. София. Договор за аренда от 01.03.2013 г. за срок от 5 години.

с. Бойница, община Бойница, област Видин - 05195

5. Проектни параметри на използването:

Разрешено водно количество: До 9,2 л/сек

Лимит на ползваната вода: До 39 398 м³/годишно



6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Да се вземат в началото на поливния сезон водни проби за качествата водите в р. Дунав. Пункт за мониторинг е изхода на водовземното съоръжение. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване са: активна реакция (pH), електропроводимост, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, фосфати, олово и кадмий в съответствие с изискванията на чл. 10 и Приложение № 2 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. (ДВ, бр. 43/ 2009 г.) "За качеството на водите за напояване на земеделските култури" и съгласно изискванията на Наредба № 1 (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) "За мониторинг на водите".
2. Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, които да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, в края на всяка година.
3. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) да състави протокол удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
4. Да заплаща годишна такса за правото на използване на водите в размер определен съгласно с чл. 8 и чл. 10, ал. 1, т. 2 от "Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване" (ПМС № 177/ 24.06.2011 г., ДВ бр.50/ 2011 г., **за напояване**).
5. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова дирекция за управление
на водите в Дунавски район с център Плевен

